

Projekt: 104

ENERGIEAUSWEIS

Anlage 1

Deckblatt

Zubau Gemeindeamt Thalgau

Gebäudeart	3 - Geschäftsbauten	Erbaut im Jahr	1995
Standort	Wartenfelserstraße 2 5303 Thalgau	Katastralgemeinde	Thalgau
		Grundstücksnummer	308/16
		Einlagezahl	441
		Anzahl Wohnungen	1

Eigentümer/Errichter Gemeindeamt Thalgau
(zum Zeitpunkt d. Ausstellung) Wartenfelserstraße 2
5303 Thalgau


WÄRMESCHUTZKLASSEN

FLÄCHENBEZOGENER HEIZWÄRMEBEDARF

Niedriger Heizwärmebedarf

Skalierung

HWB_{BGF}



HWB_{BGF} ≤ 30kWh/(m²a)

HWB_{BGF} ≤ 50kWh/(m²a)

HWB_{BGF} ≤ 70kWh/(m²a)

HWB_{BGF} ≤ 90kWh/(m²a)

HWB_{BGF} ≤ 120kWh/(m²a)

HWB_{BGF} ≤ 160kWh/(m²a)

HWB_{BGF} > 160kWh/(m²a)

72 kWh/(m²a)

Hoher Heizwärmebedarf

LEK_{Trans} - Wert

26,3

LEK_{Trans} zulässig - Wert

47

Gemäß § 17a Abs 2 Z 3 des Baupolizeigesetzes 1997 wird die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung über den Mindestwärmeschutz von Bauten, LGBl Nr 82/2002, bestätigt.

Ausgestellt und bestätigt durch:

Kommunal Service Salzburg Gmbh
Bruno Oberläuter Platz 1
5033 Salzburg

Tel.: 0662/2066-261

Fax: 0662/2066-950

E-Mail: r.ruhland@salzburg-wohnbau.at

Bruno-Oberläuter-Platz 1, 5033 Salzburg
Tel./ 0662/2066-0 / 0662/2066-900

Datum, Unterschrift